Comune di Cori			
Approvvigionamento Pozzi Cori Ex stazione / Ex - Simbrivio			
Punto di prelievo Serbatoio "Ex-Simbrivio"			
Periodo di monitoraggio: I semestre 2026			
Prova	**Unità di misura**	**Limite (D.Lgs 31/01)**	**Valore**
pH	pH	6,5<pH<9,5	**6.89**
Temperatura	° C	25	**15.3**
Colore		incolore	**incolore**
Odore		inodore	**inodore**
Conducibilità elettrica	µS/cm a 20°C	2500	**366**
Ossidabilità	mg/L O2	5	**< 1,5**
Torbidità	NTU	s.v.a.*	**< 0,3**
Durezza	°F	50	**13.0**
Residuo secco a 180 °C	mg/L	1500	**226**
Ione ammonio	mg/L	0.5	**< 0,01**
Sodio	mg/L	200	**24.7**
Potassio	mg/L	n.d.**	**24.3**
Magnesio	mg/L	50	**6.5**
Calcio	mg/L	n.p.	**43.6**
Nitrito	mg/L	0.5	**< 0,05**
Nitrato	mg/L	50	**9.7**
Cloruro	mg/L	250	**19.0**
Floruro	mg/L	1.5	**0.8**
Fosfato	mg/L	n.p.	**< 0,2**
Solfato	mg/L	250	**< 5**
Ferro	µg/L	200	**< 40**
Manganese	µg/L	50	**< 10**
Arsenico (periodo 01.01.26 - 30.09.26)	µg/L	10	8
Disinfettante residuo	mg/L	> 0,2***	**0.23**
Coliformi totali	ufc/100 ml	0	**0**
Enterococchi	ufc/100 ml	0	**0**
Escherichia Coli	ufc/100 ml	0	**0**

* *senza variazioni anomale*

** *non definito*

*** *valore consigliato*